

# PIKTOGRAMM PBV80265E



2-seitig, Piktogramm, Pfeil nach oben für Esc 80 (TWT80/TWS80) Rettungszeichenleuchten.  
26 m Erkennungsweite.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | PBV80265E     |
| Zollkode           | 94056080      |
| GTIN-Kode          | 6438045022888 |
| ETIM-Produktklasse | EC000479      |
| Länge              | 268 mm        |
| Breite             | 10 mm         |
| Höhe               | 130 mm        |
| Gewicht            | 0,4 kg        |
| Erkennungsweite    | 26 m          |

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND  
AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart      | Betriebszeit (h) |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| TWS8092WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER  
ZENTRALÜBERWACHUNG



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                     | Betriebszeit (h) |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| TWS8092WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE  
UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|
| TWT8053WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80265e](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80265e)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart              | Betriebszeit (h) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| TWT8053WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |

## RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart   |
|---------------|----------------------------|---------------|
| TWT8051WK     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |

## RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart |
|---------------|----------------------------|-------------|
| TWT8051W      | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |             |

## RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 24 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart |
|---------------|----------------------------|-------------|
| TWT8041W      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      |             |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 21 May, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80265e](https://teknoware.com/de/notbeleuchtung/piktogramm-pbv80265e)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

