

# PIKTOGRAMM PBVF1602E3



1-seitig, Piktogramm, Pfeil nach unten für Plus Rettungszeichenleuchten. 60 m Erkennungsweite.

Artikelnummer	PBVF1602E3
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	06438045029313
ETIM-Produktklasse	EC000479
Länge	620 mm
Breite	2 mm
Höhe	353 mm
Gewicht	1.4 kg
Erkennungsweite	60 m

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND  
AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSF192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT  
SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER  
ZENTRALÜBERWACHUNG



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWSF192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE  
UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWTF153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/piktogramm-pbvf1602e3](https://teknoware.com/de/piktogramm-pbvf1602e3)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWTF153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

# RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

# ADRESSIERBARE RETTUNGSZEICHENLEUCHE FÜR 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTF141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: [teknoware.com/de/piktogramm-pbv1602e3](https://teknoware.com/de/piktogramm-pbv1602e3)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

