

BATTERIEKABEL XJ996



Batteriekabeln für ≥ 15 Ah Batterien, TKT31-, TKT41- und TK23 Zentralbatterieanlagen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/batteriekabel-xj996

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE**[®]

Artikelnummer	XJ996
Zollcode	85044090
GTIN-Kode	6438045003610
ETIM-Produktklasse	EC002839
Batteriekabellänge	1,5 m

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

NICHT-ADRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT3122	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	4 x 120 VA / W	
TKT4144	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 120 VA / W	
TKT4188	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 120 VA / W	

BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Batteriegösse (Ah)
TEA021	Batterie TEA021	17
TEA022	Batterie TEA022	24
TEA023	Batterie TEA023	38
TEA024	Batterie TEA024	65
TEA024B	Batterie TEA024B	100
TEA024D	Batterie TEA024D	150

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/batteriekabel-xj996

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 Juli, 2024 | Quelle: teknoware.com/de/notbeleuchtung/batteriekabel-xj996

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

